

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

平成23年6月13日差替

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/14 9:45 | 3800 | 3800 | 5.445 | | 0.460 | | 1.00E-03 | | 1.20E-02 | | | |
| 2011/3/14 10:00 | 3800 | 3850 | 5.490 | | 0.460 | 0.480 | 1.00E-03 | | 1.15E-02 | | | |
| 2011/3/14 10:15 | | | | | | | 1.00E-03 | | 9.70E-03 | | | |
| 2011/3/14 10:30 | 3800 | 3850 | 5.648 | | 0.460 | 0.481 | 1.00E-03 | | 9.50E-03 | | | |
| 2011/3/14 11:30 | 3400 | 3400 | 6.008 | | 0.460 | 0.485 | 1.00E-03 | | 1.20E-02 | | | |
| 2011/3/14 12:00 | 3400 | 3400 | 6.008 | | 0.460 | 0.485 | 1.00E-03 | | 1.20E-02 | | | |
| 2011/3/14 12:30 | 2950 | 3000 | 6.188 | | 0.465 | 0.486 | 1.00E-03 | | 1.10E-02 | | | |
| 2011/3/14 13:00 | 2500 | 2500 | 7.065 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 13:10 | 2500 | 2500 | 7.065 | | 0.465 | | | | | | | |
| 2011/3/14 13:24 | 2400 | 2400 | 7.470 | | 0.465 | | | | | | | |
| 2011/3/14 13:30 | | | 7.459 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 13:40 | 2250 | 2250 | | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 13:45 | 2200 | 2200 | 7.225 | | 0.460 | | | | | | | |
| 2011/3/14 14:00 | 2000 | 2000 | 7.527 | | 0.460 | | | | | | | |
| 2011/3/14 14:10 | 1850 | 1850 | 7.392 | | 0.460 | | | | | | | |
| 2011/3/14 14:20 | 1650 | 1650 | | | 0.455 | | | | | | | |
| 2011/3/14 14:27 | 1650 | 1650 | | | 0.455 | | | | | | | |
| 2011/3/14 14:40 | 1550 | 1550 | 7.425 | | 0.450 | | 1.00E-03 | | 1.30E-02 | | | |
| 2011/3/14 14:50 | 1250 | 1250 | 7.470 | | 0.445 | | | | | | | |
| 2011/3/14 15:00 | 1200 | 1200 | 7.392 | | 0.440 | | 1.00E-03 | | 1.30E-02 | | | |
| 2011/3/14 15:15 | 1100 | 1100 | 7.302 | | 0.440 | | 1.08E-03 | | 1.03E-02 | | | |
| 2011/3/14 15:30 | 900 | 900 | 7.020 | | 0.430 | | | | | | | |
| 2011/3/14 15:40 | 700 | 700 | 7.070 | | 0.430 | | | | | | | |
| 2011/3/14 15:50 | 500 | 500 | 7.425 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:00 | 300 | 300 | 7.448 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:10 | 100 | 100 | 7.448 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:20 | 0 | 0 | 6.998 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:34 | | | 6.998 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:36 | | | 7.403 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:39 | | | 7.425 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:43 | -300 | | | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 16:57 | -520 | | | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:12 | -800 | | 7.403 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:14 | -850 | | 7.403 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:16 | -950 | | 6.975 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:17 | -1000 | | | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:20 | | | 7.290 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:24 | | | 7.358 | | 0.400 | | | | | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/14 17:28 | -1050 | | 7.358 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:30 | -1100 | | 6.970 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:31 | | | 7.380 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:33 | | | 7.880 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:35 | | | 6.975 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:48 | -1450 | | 7.358 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:52 | -1500 | | 7.358 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 17:55 | -1600 | | 6.975 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:00 | -1600 | | 7.133 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:03 | | | 6.075 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:05 | -2000 | | 5.825 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:06 | -1100 | | 5.400 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:07 | -2100 | | 4.950 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:08 | -2000 | | 4.500 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:09 | -3000 | | 3.150 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:10 | -3000 | | 2.995 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:12 | -3250 | | 2.475 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:13 | -3400 | | 2.183 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:14 | -3500 | | 1.913 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:17 | -3500 | | 1.643 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:18 | -3600 | | 1.513 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:19 | -3600 | | 1.463 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:20 | -3600 | | 1.395 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:21 | -3600 | | 1.305 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:22 | -3700 | | 1.215 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:23 | -3700 | | 1.170 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:24 | -3700 | | 1.125 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:25 | -3700 | | 0.125 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:26 | -3700 | | 1.035 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:27 | -3700 | | 0.990 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:28 | -3700 | | 0.945 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:29 | -3700 | | 0.900 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:30 | -3700 | | 0.878 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:31 | -3700 | | 0.855 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:32 | -3700 | | 0.810 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:33 | -3700 | | 0.780 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:34 | -3700 | | 0.765 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:35 | -3700 | | 0.720 | | 0.400 | | | | | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

平成23年6月13日差替

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/14 18:36 | -3700 | | 0.698 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:37 | -3700 | | 0.675 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:39 | -3700 | | 0.540 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:40 | -3700 | | 0.563 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:42 | -3700 | | 0.540 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:45 | -3700 | | 0.563 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:47 | -3700 | | 0.585 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:50 | | | 0.585 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:52 | | | 0.638 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 18:55 | | | 0.638 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:00 | | | 0.630 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:03 | | | 0.630 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:12 | | | 0.653 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:13 | | | 0.653 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:18 | | | 0.653 | | 0.400 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:22 | | | 0.650 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:35 | | | 0.608 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:45 | | | 0.585 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:49 | | | 0.585 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:54 | | | 0.563 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:55 | | | 0.563 | | 0.395 | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:57 | | | 0.560 | | | | | | | | | |
| 2011/3/14 19:59 | | | 0.563 | | 0.455 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:03 | | | 0.540 | | 0.410 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:05 | | | 0.540 | | 0.410 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:07 | | | 0.540 | | 0.415 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:08 | | | 0.563 | | 0.415 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:10 | | | 0.540 | | 0.418 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:12 | | | 0.563 | | 0.419 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:13 | | | 0.540 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:15 | | | 0.540 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:18 | | | 0.563 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:20 | | | 0.563 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:21 | | | 0.563 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:23 | | | 0.563 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:26 | | | 0.585 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:28 | | | 0.608 | | 0.420 | | | | | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/14 20:32 | | | 0.608 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:33 | | | 0.653 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:37 | | | 0.810 | | 0.421 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:43 | | | 0.833 | | 0.421 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:54 | | | 1.170 | | 0.420 | | | | | | | |
| 2011/3/14 20:59 | | | 1.373 | | 0.419 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:03 | | | 1.418 | | 0.419 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:06 | | | | | 0.419 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:09 | | | 1.440 | | 0.418 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:18 | | | 1.463 | | 0.418 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:20 | -3400 | | 0.833 | | 0.470 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:21 | -3500 | | 0.675 | | 0.465 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:26 | -3300 | | 0.608 | | 0.470 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:27 | -3300 | | 0.563 | | 0.470 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:29 | -3200 | | 0.518 | | 0.475 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:30 | -3000 | | 0.495 | | 0.475 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:31 | -3000 | | 0.450 | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:32 | -3000 | | 0.450 | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:33 | -2000 | | 0.450 | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:34 | -2000 | | 0.405 | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:35 | -2000 | | 0.405 | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:38 | -2000 | | | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:42 | -2000 | | | | 0.480 | | | | | | | |
| 2011/3/14 21:55 | -1800 | | 0.405 | | 0.470 | | 5.36E+00 | | 3.83E-01 | | | |
| 2011/3/14 22:00 | -1600 | | 0.405 | | 0.480 | | 5.79E+00 | | 3.95E-01 | | | |
| 2011/3/14 22:10 | -1600 | | 0.405 | | 0.480 | 0.400 | 6.49E+00 | | 5.04E-01 | | | |
| 2011/3/14 22:20 | -1400 | | 0.405 | | 0.480 | 0.370 | 6.88E+00 | | 5.06E-01 | | | |
| 2011/3/14 22:30 | -1200 | | 0.405 | | 0.482 | 0.370 | 7.46E+00 | | 5.51E-01 | | | |
| 2011/3/14 22:40 | -700 | | 0.428 | | 0.482 | 0.350 | 7.92E+00 | | 7.35E-01 | | | |
| 2011/3/14 22:50 | -1600 | | 1.823 | | 0.540 | 0.380 | 6.54E+00 | | 1.01E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:00 | -1700 | | 2.070 | | 0.580 | 0.360 | | | | | | |
| 2011/3/14 23:10 | -2000 | | 2.655 | | 0.620 | 0.350 | | | | | | |
| 2011/3/14 23:11 | -2000 | | 2.655 | | 0.620 | 0.350 | | | | | | |
| 2011/3/14 23:20 | | | 3.150 | | | | 8.81E+00 | | 6.61E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:25 | | | 3.150 | | 0.700 | | 8.81E+00 | | 6.61E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:30 | | | 1.913 | | 0.700 | 0.310 | 1.50E+01 | | 7.40E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:35 | | | 1.733 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/14 23:38 | | | 1.463 | | | 0.300 | | | | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/14 23:40 | | | 1.170 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/14 23:41 | | | 0.968 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/14 23:42 | | | 0.810 | | 0.740 | 0.300 | 2.25E+01 | | 9.11E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:44 | | | 0.698 | | 0.750 | 0.340 | 2.29E+01 | | 9.12E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:46 | | | 0.675 | | 0.750 | 0.350 | 2.33E+01 | | 9.11E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:50 | | | 0.675 | | 0.750 | 0.330 | 2.35E+01 | | 9.07E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:52 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.300 | 2.42E+01 | | 9.04E+00 | | | |
| 2011/3/14 23:54 | | | 0.653 | | 0.745 | 0.300 | 2.45E+01 | | 9.10E+00 | | | |
| 2011/3/15 0:02 | | | | | 0.740 | | | | | | | |
| 2011/3/15 0:04 | | | | | 0.740 | | | | | | | |
| 2011/3/15 0:05 | | | 0.653 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:06 | | | 0.675 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:07 | | | 0.675 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:08 | | | 0.788 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:10 | | | 0.833 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:16 | | | 1.035 | | 0.740 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:22 | | | 1.170 | | 0.735 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:28 | | | 1.350 | | 0.730 | 0.300 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:32 | | | 1.485 | | 0.725 | 0.330 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:41 | | | 1.710 | | 0.720 | 0.330 | | | | | | |
| 2011/3/15 0:45 | | | 1.823 | | | | | | | | | |
| 2011/3/15 0:49 | | | 2.003 | | | | | | | | | |
| 2011/3/15 1:00 | | | 2.430 | | | | | | | | | |
| 2011/3/15 1:02 | | | 2.520 | | | | | | | | | |
| 2011/3/15 1:10 | | | 1.440 | | 0.725 | | | | | | | |
| 2011/3/15 1:11 | | | 1.058 | | 0.725 | 0.330 | | | | | | |
| 2011/3/15 1:12 | | | 0.923 | | | | | | | | | |
| 2011/3/15 1:13 | | | 0.855 | | 0.730 | 0.330 | | | | | | |
| 2011/3/15 1:14 | | | 0.743 | | 0.730 | 0.310 | | | | | | |
| 2011/3/15 1:16 | | | 0.698 | | 0.720 | 0.310 | | | | | | |
| 2011/3/15 1:18 | | | 0.675 | | 0.730 | 0.300 | 2.88E+01 | | 8.08E+00 | | | |
| 2011/3/15 1:20 | | | 0.653 | | 0.730 | 0.330 | 2.89E+01 | | 8.12E+00 | | | |
| 2011/3/15 1:22 | | | 0.653 | | 0.730 | 0.310 | 2.90E+01 | | 8.13E+00 | | | |
| 2011/3/15 1:28 | | | 0.630 | | 0.730 | 0.330 | 2.90E+01 | | 7.96E+00 | | | |
| 2011/3/15 1:31 | | | 0.630 | | 0.730 | 0.320 | 2.91E+01 | | 7.81E+00 | | | |
| 2011/3/15 1:40 | | | 0.630 | | 0.725 | 0.310 | 2.94E+01 | | 7.84E+00 | | | |
| 2011/3/15 1:48 | | | 0.630 | | 0.725 | 0.310 | | | | | | |
| 2011/3/15 1:53 | | | 0.630 | | 0.725 | 0.330 | 3.04E+01 | | 7.56E+00 | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

平成23年6月13日差替

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 2011/3/15 2:03 | | | 0.630 | | 0.725 | 0.330 | 3.04E+01 | | 7.40E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:08 | | | 0.630 | | 0.725 | 0.330 | 3.09E+01 | | 7.37E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:10 | | | 0.630 | | 0.730 | 0.340 | 3.11E+01 | | 7.27E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:17 | | | 0.630 | | 0.730 | 0.340 | 3.15E+01 | | 7.15E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:22 | | | 0.675 | | 0.740 | 0.330 | 3.22E+01 | | 7.00E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:39 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 3.46E+01 | | 6.96E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:45 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.320 | 3.65E+01 | | 6.88E+00 | | | |
| 2011/3/15 2:50 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 3.78E+01 | | 6.82E+00 | | | |
| 2011/3/15 3:00 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 4.09E+01 | | 6.60E+00 | | | |
| 2011/3/15 3:05 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 4.18E+01 | | 6.58E+00 | | | |
| 2011/3/15 3:20 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 4.30E+01 | | 6.42E+00 | | | |
| 2011/3/15 3:30 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 4.59E+01 | | 6.31E+00 | | | |
| 2011/3/15 3:40 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 4.76E+01 | | 6.23E+00 | | | |
| 2011/3/15 3:50 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 4.94E+01 | | 6.22E+00 | | | |
| 2011/3/15 4:00 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 5.01E+01 | | 6.09E+00 | | | |
| 2011/3/15 4:05 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.330 | 5.12E+01 | | 5.87E+00 | | | |
| 2011/3/15 4:10 | | | 0.653 | | 0.750 | 0.310 | 5.19E+01 | | 5.72E+00 | | | |
| 2011/3/15 4:20 | | | 0.637 | | 0.750 | 0.310 | 5.32E+01 | | 5.65E+00 | | | |
| 2011/3/15 4:30 | | | 0.632 | | 0.750 | 0.300 | 5.44E+01 | | 5.58E+00 | | | |
| 2011/3/15 4:45 | | | 0.632 | | 0.750 | 0.310 | 5.55E+01 | | 5.52E+00 | | | |
| 2011/3/15 5:00 | | | 0.626 | | 0.750 | 0.300 | 5.75E+01 | | 5.29E+00 | | | |
| 2011/3/15 5:15 | | | 0.623 | | 0.740 | 0.300 | 5.83E+01 | | 5.19E+00 | | | |
| 2011/3/15 5:30 | | | 0.621 | | 0.730 | 0.310 | 5.95E+01 | | 5.08E+00 | | | |
| 2011/3/15 5:45 | | | 0.617 | | 0.740 | 0.320 | 6.06E+01 | | 5.00E+00 | | | |
| 2011/3/15 6:00 | | | 0.614 | | 0.730 | 0.270 | 6.16E+01 | | 4.89E+00 | | | |
| 2011/3/15 6:02 | | | 0.612 | | 0.730 | 0.000 | 6.26E+01 | | 4.80E+00 | | | |
| 2011/3/15 6:10 | -2800 | | | | 0.730 | 0.000 | | | | | | |
| 2011/3/15 6:20 | -2700 | | 0.612 | | 0.730 | 0.000 | 6.27E+01 | | 4.80E+00 | | | |
| 2011/3/15 6:25 | -2300 | | 0.610 | | 0.730 | 0.000 | 4.30E+01 | | 4.70E+00 | | | |
| 2011/3/15 7:20 | -2500 | | 0.612 | | 0.730 | 0.000 | | | | | | |
| 2011/3/15 11:25 | -1200 | | 0.270 | | 0.155 | | 4.56E+01 | | 5.79E+00 | | | S/C圧力 計器不良 |
| 2011/3/15 11:42 | -1400 | | 0.315 | | 0.155 | | 4.61E+01 | | 5.52E+00 | | | |
| 2011/3/15 11:58 | -1350 | | 0.428 | | 0.155 | | 4.65E+01 | | 5.27E+00 | | | |
| 2011/3/15 13:00 | -1700 | | 0.608 | | 0.415 | | 4.77E+01 | | 4.62E+00 | | | |
| 2011/3/15 15:25 | -1950 | | 0.119 | | 0.275 | | 1.35E+02 | | 6.92E+00 | | | |
| 2011/3/15 15:50 | -1750 | | 0.117 | | 0.270 | | | | | | | |
| 2011/3/15 16:10 | -1700 | | 0.119 | | 0.270 | | 1.38E+02 | | 6.49E+00 | | | |
| 2011/3/15 18:43 | -1200 | | 0.099 | | 0.250 | | 1.22E+02 | | 4.40E+00 | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/16 1:24 | -1400 | | -0.023 | | 0.120 | | 1.03E+02 | | 3.68E+00 | | | |
| 2011/3/16 1:44 | -1400 | | -0.023 | | 0.120 | | 1.02E+02 | | 3.66E+00 | | | |
| 2011/3/16 1:54 | -1400 | | -0.023 | | 0.120 | | 1.02E+02 | | 3.65E+00 | | | |
| 2011/3/16 5:00 | -1475 | | -0.038 | | 0.125 | | 9.85E+01 | | 3.67E+00 | | | |
| 2011/3/16 5:15 | -1475 | | -0.041 | | 0.120 | | 9.83E+01 | | 3.69E+00 | | | |
| 2011/3/16 5:35 | -1450 | | -0.041 | | 0.040 | | 6.05E+01 | | 2.43E+00 | | | |
| 2011/3/16 6:10 | -1425 | | -0.043 | | 0.050 | | 9.77E+01 | | 3.63E+00 | | | |
| 2011/3/16 6:55 | -1400 | | -0.043 | | 0.045 | | 9.72E+01 | | 3.57E+00 | | | |
| 2011/3/16 12:35 | -1400 | | | | 0.040 | | 9.38E+01 | | 3.01E+00 | | | |
| 2011/3/16 15:30 | -1400 | | -0.061 | | 0.075 | 0.145 | 9.24E+01 | | 2.86E+00 | | | |
| 2011/3/16 20:00 | -1400 | | -0.063 | | 0.075 | | 9.03E+01 | | 2.75E+00 | | | |
| 2011/3/16 20:20 | -1400 | | -0.063 | | 0.075 | | 9.03E+01 | | 2.75E+00 | | | |
| 2011/3/16 20:40 | -1400 | | -0.063 | | 0.075 | | 9.03E+01 | | 2.75E+00 | | | |
| 2011/3/16 23:50 | -1400 | | -0.063 | | 0.075 | | | | | | | |
| 2011/3/17 3:10 | -1400 | | -0.065 | | 0.075 | | 8.70E+01 | | 2.65E+00 | | | |
| 2011/3/17 6:00 | -1400 | | -0.068 | | 0.075 | | 8.63E+01 | | 2.63E+00 | | | |
| 2011/3/17 11:00 | -1600 | | -0.029 | | 0.110 | | 8.46E+01 | | 2.50E+00 | | | |
| 2011/3/17 11:15 | -1700 | | -0.029 | | 0.115 | | 8.46E+01 | | 2.50E+00 | | | |
| 2011/3/17 11:30 | -1800 | | -0.029 | | 0.115 | | 8.46E+01 | | 2.50E+00 | | | |
| 2011/3/17 12:50 | -1800 | | -0.027 | | 0.110 | | 8.44E+01 | | 2.43E+00 | | | |
| 2011/3/17 21:40 | -1400 | | | | 0.130 | | 8.21E+01 | | 2.40E+00 | | | |
| 2011/3/17 21:50 | -1400 | | | | 0.130 | | 8.24E+01 | | 2.41E+00 | | | |
| 2011/3/18 2:20 | -1400 | | -0.018 | | 0.130 | | 8.02E+01 | | 2.40E+00 | | | |
| 2011/3/18 2:50 | -1400 | | -0.016 | | 0.130 | | 7.98E+01 | | 2.40E+00 | | | |
| 2011/3/18 7:40 | -1400 | | -0.014 | | 0.130 | | 7.81E+01 | | 2.37E+00 | | | |
| 2011/3/18 7:55 | -1400 | | -0.014 | | 0.130 | | 7.80E+01 | | 2.37E+00 | | | |
| 2011/3/18 9:40 | -1400 | | -0.009 | | 0.135 | | 7.74E+01 | | 2.38E+00 | | | |
| 2011/3/18 16:00 | -1400 | | -0.002 | | 0.139 | | 7.50E+01 | | 2.34E+00 | | | |
| 2011/3/18 20:55 | -1400 | | -0.002 | | 0.140 | | 7.35E+01 | | 2.33E+00 | | | |
| 2011/3/18 21:10 | -1400 | | -0.005 | | 0.140 | | 7.35E+01 | | 2.32E+00 | | | |
| 2011/3/19 2:40 | -1400 | | -0.005 | | 0.135 | | 7.18E+01 | | 2.30E+00 | | | |
| 2011/3/19 3:30 | -1400 | | -0.005 | | 0.135 | | 7.15E+01 | | 2.30E+00 | | | |
| 2011/3/19 7:10 | -1350 | | -0.005 | | 0.135 | | 7.06E+01 | | 2.29E+00 | | | |
| 2011/3/19 11:00 | -1400 | -400 | -0.009 | | 0.135 | | 6.96E+01 | | 2.27E+00 | | | |
| 2011/3/19 16:30 | -1300 | -300 | -0.009 | | 0.135 | | 6.83E+01 | | 2.26E+00 | | | |
| 2011/3/19 19:00 | -1300 | -350 | -0.009 | | 0.135 | | 6.76E+01 | | 2.25E+00 | | | |
| 2011/3/19 22:30 | -1350 | -400 | -0.009 | | 0.130 | | 6.68E+01 | | 2.20E+00 | | | |
| 2011/3/20 0:00 | -1300 | -380 | -0.007 | | 0.130 | | 6.58E+01 | | 2.20E+00 | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の現象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/20 4:50 | -1300 | -380 | -0.014 | | 0.130 | | 6.97E+01 | | 2.18E+00 | | | |
| 2011/3/20 5:00 | -1300 | -500 | -0.014 | | 0.130 | | 6.47E+01 | | 2.17E+00 | | | |
| 2011/3/20 10:00 | | | -0.011 | | 0.130 | | 6.36E+01 | | 2.16E+00 | | | |
| 2011/3/20 11:00 | -1400 | -400 | -0.016 | | 0.125 | | 1.34E+01 | | 2.15E+00 | | | |
| 2011/3/20 15:00 | -1400 | -400 | -0.016 | -0.020 | 0.125 | | 6.25E+01 | | 2.13E+00 | | 0.060 | |
| 2011/3/20 22:00 | -1400 | -200 | -0.018 | -0.020 | 0.120 | | 6.12E+01 | | 2.11E+00 | | 0.060 | |
| 2011/3/21 3:00 | -1350 | -250 | -0.018 | -0.020 | 0.120 | | 6.01E+01 | | 2.09E+00 | | 0.060 | |
| 2011/3/21 8:00 | -1350 | -300 | -0.020 | -0.020 | 0.120 | | 5.91E+01 | | 2.06E+00 | | 0.060 | |
| 2011/3/21 13:30 | -1350 | -200 | -0.020 | -0.025 | 0.120 | | 5.83E+01 | | 2.04E+00 | | | |
| 2011/3/21 14:00 | -1350 | -200 | -0.023 | -0.025 | 0.120 | | 5.81E+01 | | 2.03E+00 | | | |
| 2011/3/21 14:25 | -1350 | -200 | -0.023 | -0.025 | 0.120 | | 5.81E+01 | | 2.03E+00 | | | |
| 2011/3/22 0:15 | -1400 | -200 | -0.025 | -0.027 | 0.110 | | 5.64E+01 | | 1.99E+00 | | | |
| 2011/3/22 5:00 | -1300 | -100 | -0.016 | -0.018 | 0.110 | | 5.55E+01 | | 1.90E+00 | | | |
| 2011/3/22 6:00 | -1350 | 0 | -0.005 | -0.029 | 0.110 | | 5.54E+01 | | 1.95E+00 | | | |
| 2011/3/22 10:30 | -1350 | 0 | -0.020 | -0.023 | 0.110 | | 5.47E+01 | | 1.93E+00 | | | |
| 2011/3/22 11:20 | -1350 | 175 | -0.018 | -0.018 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/22 15:30 | -1300 | -400 | -0.029 | -0.032 | 0.110 | | 5.36E+01 | | 1.90E+00 | | | |
| 2011/3/22 17:00 | -1350 | -150 | -0.027 | -0.032 | 0.110 | | 5.35E+01 | | 1.88E+00 | | | |
| 2011/3/22 18:00 | -1350 | -100 | -0.029 | -0.034 | 0.110 | | 5.34E+01 | | 1.88E+00 | | | |
| 2011/3/22 23:00 | -1350 | -500 | -0.020 | -0.043 | 0.110 | | 5.28E+01 | | 1.83E+00 | | | |
| 2011/3/23 4:20 | -1300 | 0 | -0.025 | -0.025 | 0.110 | | 5.20E+01 | | 1.80E+00 | | | |
| 2011/3/23 9:00 | -1300 | -150 | -0.023 | -0.023 | 0.110 | | 5.14E+01 | | 1.76E+00 | | | |
| 2011/3/23 14:00 | -1250 | 100 | -0.036 | -0.036 | 0.110 | | 5.07E+01 | | 1.67E+00 | | | |
| 2011/3/23 21:00 | -1200 | -550 | -0.036 | -0.036 | 0.110 | | 4.98E+01 | | 1.53E+00 | | | |
| 2011/3/24 1:00 | -1200 | -250 | -0.025 | -0.025 | 0.105 | | 4.93E+01 | | 1.49E+00 | | | |
| 2011/3/24 5:00 | -1150 | -100 | -0.027 | -0.027 | 0.110 | | 4.88E+01 | | 1.43E+00 | | | |
| 2011/3/24 9:00 | -1150 | -100 | -0.135 | -0.038 | 0.110 | | 4.84E+01 | | 1.40E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/24 13:00 | -1150 | -200 | -0.023 | -0.025 | 0.100 | | 4.79E+01 | | 1.37E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/24 17:00 | -1200 | -250 | -0.036 | -0.036 | 0.110 | | 4.74E+01 | | 1.36E+00 | | | |
| 2011/3/24 20:00 | -1100 | 0 | -0.036 | -0.036 | 0.100 | | 4.71E+01 | | 1.34E+00 | | | |
| 2011/3/24 22:00 | -1150 | -150 | -0.020 | -0.020 | 0.105 | | 4.68E+01 | | 1.39E+00 | | | |
| 2011/3/24 22:30 | -1150 | -50 | -0.032 | -0.032 | 0.105 | | 4.68E+01 | | 1.47E+00 | | | |
| 2011/3/25 0:00 | -1400 | -600 | -0.025 | -0.027 | 0.120 | | 4.66E+01 | | 1.50E+00 | | | |
| 2011/3/25 1:20 | -1600 | -750 | -0.025 | -0.027 | 0.120 | | | | | | 0.120 | |
| 2011/3/25 2:00 | -1300 | -1400 | -0.023 | -0.025 | 0.120 | | 4.64E+01 | | 1.52E+00 | | | |
| 2011/3/25 2:30 | -1200 | -300 | | | | | | | | | | |
| 2011/3/25 6:00 | -1100 | -200 | -0.020 | -0.020 | 0.120 | | 4.59E+01 | | 1.54E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/25 10:00 | -1200 | -500 | -0.020 | -0.020 | 0.120 | | 4.56E+01 | | 1.54E+00 | | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/25 14:00 | -1400 | -400 | -0.016 | -0.018 | 0.120 | | 4.52E+01 | | 1.54E+00 | | | |
| 2011/3/25 18:30 | -1150 | -250 | -0.020 | -0.018 | 0.120 | | 4.47E+01 | | 1.54E+00 | | | |
| 2011/3/25 23:00 | -1150 | -450 | -0.009 | -0.009 | 0.120 | | 4.43E+01 | | 1.53E+00 | | | |
| 2011/3/28 5:00 | -1000 | -300 | -0.014 | -0.014 | 0.120 | | 4.38E+01 | | 1.51E+00 | | | |
| 2011/3/28 9:30 | -1100 | -500 | -0.014 | -0.014 | 0.115 | | 4.34E+01 | | 1.49E+00 | | | |
| 2011/3/28 10:21 | -1000 | -500 | -0.014 | -0.014 | 0.115 | | | | | | | |
| 2011/3/28 10:40 | -1100 | -500 | -0.014 | -0.016 | 0.115 | | | | | | | |
| 2011/3/28 11:00 | -1100 | -500 | -0.014 | -0.016 | 0.115 | | | | | | | |
| 2011/3/28 11:30 | -1100 | -600 | -0.025 | -0.027 | 0.110 | | 4.33E+01 | | 1.49E+00 | | | |
| 2011/3/28 12:00 | -1100 | -700 | -0.027 | -0.027 | 0.110 | | 4.32E+01 | | 1.49E+00 | | | |
| 2011/3/28 13:00 | -1200 | -1000 | -0.027 | -0.027 | 0.110 | | 4.32E+01 | | 1.48E+00 | | | |
| 2011/3/28 17:30 | -1150 | -1600 | -0.018 | -0.038 | 0.110 | | 4.28E+01 | | 1.47E+00 | | | |
| 2011/3/28 17:50 | -1150 | -1650 | | | | | | | | | | |
| 2011/3/28 18:00 | -1200 | -1600 | | | | | | | | | | |
| 2011/3/28 18:10 | -1200 | -1600 | -0.018 | -0.018 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/28 18:30 | -1200 | -1550 | -0.018 | -0.018 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/28 19:00 | -1200 | -1650 | -0.018 | -0.018 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/28 21:00 | -1200 | -1850 | -0.016 | -0.018 | 0.110 | | 4.26E+01 | | 1.46E+00 | | | |
| 2011/3/27 1:00 | -1200 | -1850 | -0.018 | -0.018 | 0.110 | 0.160 | 4.22E+01 | | 1.45E+00 | | | |
| 2011/3/27 5:00 | -1200 | -1850 | -0.018 | -0.018 | 0.110 | 0.040 | 4.19E+01 | | 1.43E+00 | | | |
| 2011/3/27 9:00 | -1200 | -1850 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | 4.16E+01 | | 1.41E+00 | | | |
| 2011/3/27 15:30 | -1250 | -1900 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | 4.11E+01 | | 1.39E+00 | | | |
| 2011/3/27 18:20 | -1150 | -1850 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | 4.11E+01 | | 1.38E+00 | | | |
| 2011/3/27 17:50 | -1200 | -1900 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | 4.10E+01 | | 1.38E+00 | | | |
| 2011/3/27 18:40 | -1400 | -1850 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/27 19:00 | -1250 | -1950 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/27 19:20 | -1300 | -1900 | -0.020 | -0.023 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/27 19:40 | -1400 | -1900 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/27 20:00 | -1400 | -1900 | -0.020 | -0.023 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/27 20:20 | -1500 | -2000 | -0.020 | -0.023 | 0.110 | | 4.08E+01 | | 1.37E+00 | | | |
| 2011/3/27 20:40 | -1500 | -2000 | -0.020 | -0.023 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/27 22:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | 4.07E+01 | | 1.37E+00 | 0.120 | | |
| 2011/3/28 0:00 | -1400 | -2000 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | 4.06E+01 | | 1.36E+00 | | | |
| 2011/3/28 0:15 | -1400 | -1950 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/28 0:35 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/28 0:55 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | 4.05E+01 | | 1.36E+00 | | | |
| 2011/3/28 1:15 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/3/28 3:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | 4.05E+01 | | 1.37E+00 | 0.150 | | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/28 3:30 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.110 | | 4.05E+01 | | 1.37E+00 | | | |
| 2011/3/28 4:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.110 | | 4.05E+01 | | 1.37E+00 | | | |
| 2011/3/28 7:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.105 | | 4.05E+01 | | 1.39E+00 | | | |
| 2011/3/28 12:30 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.032 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.39E+00 | | | |
| 2011/3/28 17:30 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.032 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.40E+00 | | | |
| 2011/3/28 21:00 | -1500 | -2100 | -0.034 | -0.034 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.40E+00 | | | |
| 2011/3/29 1:00 | -1500 | -2050 | -0.027 | -0.029 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.39E+00 | | 0.120 | |
| 2011/3/29 4:00 | -1500 | -2100 | -0.027 | -0.029 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.37E+00 | | 0.120 | |
| 2011/3/29 7:00 | -1500 | -2100 | -0.027 | -0.029 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.36E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/29 10:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.027 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.35E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/29 13:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.100 | | 4.05E+01 | | 1.33E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/29 16:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.100 | | 4.04E+01 | | 1.32E+00 | | 0.120 | |
| 2011/3/29 19:00 | -1500 | -2100 | -0.034 | -0.032 | 0.100 | | 4.02E+01 | | 1.31E+00 | | 0.120 | |
| 2011/3/29 22:00 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.032 | 0.100 | | 4.01E+01 | | 1.30E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/30 1:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.100 | | 4.01E+01 | | 1.29E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/30 4:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.100 | | 4.00E+01 | | 1.28E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/30 7:00 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.032 | 0.100 | | 3.99E+01 | | 1.28E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/30 10:00 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.032 | 0.100 | | 3.98E+01 | | 1.27E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/30 10:30 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.027 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 10:50 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.034 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 11:10 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.034 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 11:30 | -1500 | -2100 | -0.032 | -0.034 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 13:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.023 | 0.100 | | 3.96E+01 | | 1.26E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/30 14:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.023 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 14:20 | -1500 | -2100 | -0.027 | -0.025 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 14:40 | -1500 | -2050 | -0.027 | -0.027 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 15:00 | -1500 | -2050 | -0.027 | -0.027 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 15:20 | -1500 | -2050 | -0.029 | -0.027 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 16:00 | -1500 | -2050 | -0.032 | -0.032 | 0.100 | | 3.95E+01 | | 1.24E+00 | | 0.130 | |
| 2011/3/30 18:00 | -1500 | -2050 | -0.029 | -0.027 | 0.100 | | 3.94E+01 | | 1.23E+00 | | 0.130 | |
| 2011/3/30 18:30 | -1500 | -2050 | -0.029 | -0.027 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/3/30 22:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.011 | 0.120 | | 3.92E+01 | | 1.22E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/31 0:00 | -1500 | -2050 | -0.027 | -0.025 | 0.110 | | 3.91E+01 | | 1.21E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 2:00 | -1500 | -2050 | -0.025 | -0.025 | 0.110 | | 3.89E+01 | | 1.21E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/31 4:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | 3.87E+01 | | 1.19E+00 | | 0.100 | |
| 2011/3/31 6:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.014 | 0.110 | | 3.86E+01 | | 1.19E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 8:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.018 | 0.110 | | 3.85E+01 | | 1.17E+00 | | 0.120 | |
| 2011/3/31 10:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.020 | 0.110 | | 3.84E+01 | | 1.17E+00 | | 0.130 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の運用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/3/31 12:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.011 | 0.110 | | 3.79E+01 | | 1.16E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 14:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.011 | 0.110 | | 3.80E+01 | | 1.16E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 16:00 | -1500 | -2100 | -0.009 | -0.011 | 0.110 | | 3.79E+01 | | 1.16E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 18:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.011 | 0.110 | | 3.78E+01 | | 1.15E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 20:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.016 | 0.110 | | 3.78E+01 | | 1.15E+00 | | 0.110 | |
| 2011/3/31 22:00 | -1500 | -2050 | -0.007 | -0.009 | 0.110 | | 3.77E+01 | | 1.14E+00 | | 0.110 | |
| 2011/4/1 0:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.014 | 0.110 | | 3.76E+01 | | 1.14E+00 | | 0.110 | |
| 2011/4/1 2:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.014 | 0.110 | | 3.75E+01 | | 1.14E+00 | | 0.120 | |
| 2011/4/1 4:00 | -1500 | -2050 | -0.009 | -0.009 | 0.115 | | 3.73E+01 | | 1.13E+00 | | 0.090 | |
| 2011/4/1 6:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.016 | 0.110 | | 3.72E+01 | | 1.11E+00 | | 0.110 | |
| 2011/4/1 8:00 | -1500 | -2100 | -0.014 | -0.014 | 0.110 | | 3.71E+01 | | 1.10E+00 | | 0.120 | |
| 2011/4/1 10:00 | -1500 | -2050 | -0.007 | -0.009 | 0.110 | | 3.70E+01 | | 1.09E+00 | | 0.100 | |
| 2011/4/1 12:00 | -1500 | -2050 | -0.007 | -0.007 | 0.110 | | 3.69E+01 | | 1.08E+00 | | 0.100 | |
| 2011/4/1 16:00 | -1500 | -2050 | -0.005 | -0.005 | 0.115 | | 3.67E+01 | | 1.06E+00 | | 0.110 | |
| 2011/4/1 20:00 | -1500 | -2050 | -0.011 | -0.014 | 0.110 | | 3.65E+01 | | 1.04E+00 | | 0.120 | |
| 2011/4/2 0:30 | -1500 | -2050 | -0.011 | -0.014 | 0.110 | | 3.63E+01 | | 9.93E-01 | | 0.130 | |
| 2011/4/2 4:00 | -1500 | -2050 | -0.011 | -0.014 | 0.110 | | 3.61E+01 | | 9.81E-01 | | 0.130 | |
| 2011/4/2 8:00 | -1500 | -2050 | -0.007 | -0.009 | 0.110 | | 3.59E+01 | | 9.72E-01 | | 0.110 | |
| 2011/4/2 12:00 | -1500 | -2100 | -0.007 | -0.007 | 0.110 | | 3.57E+01 | | 9.66E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/2 16:30 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.110 | | 3.55E+01 | | 9.59E-01 | | 0.130 | |
| 2011/4/2 20:00 | -1500 | -2100 | -0.007 | -0.009 | 0.110 | | 3.54E+01 | | 9.53E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/2 20:53 | -1500 | -2100 | -0.009 | -0.009 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/4/2 21:03 | -1500 | -2100 | -0.007 | -0.009 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/4/2 21:23 | -1500 | -2100 | -0.009 | -0.009 | 0.110 | | 3.53E+01 | | 9.50E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/2 23:00 | -1500 | -2100 | -0.014 | -0.016 | 0.110 | | 3.53E+01 | | 9.51E-01 | | 0.130 | |
| 2011/4/3 3:00 | -1500 | -2100 | -0.016 | -0.018 | 0.105 | | 3.50E+01 | | 9.47E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/3 7:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.020 | 0.105 | | 3.45E+01 | | 9.39E-01 | | 0.110 | |
| 2011/4/3 9:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.018 | 0.105 | | 3.43E+01 | | 9.35E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/3 10:28 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.020 | 0.105 | | | | | | | |
| 2011/4/3 10:42 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.018 | 0.105 | | | | | | | |
| 2011/4/3 10:47 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.018 | 0.105 | | | | | | | |
| 2011/4/3 10:52 | | | -0.016 | -0.018 | 0.105 | | | | | | | |
| 2011/4/3 11:30 | -1500 | -2050 | -0.011 | -0.011 | 0.110 | | 3.43E+01 | | 9.32E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/3 12:30 | -1450 | -1950 | -0.011 | -0.011 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/4/3 13:00 | -1500 | -1950 | -0.011 | -0.011 | 0.110 | | | | | | | |
| 2011/4/3 14:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.016 | 0.110 | | 3.39E+01 | | 9.25E-01 | | 0.130 | |
| 2011/4/3 18:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.011 | 0.105 | | 3.38E+01 | | 9.20E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/4 0:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.105 | | 3.34E+01 | | 9.11E-01 | | 0.100 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮し、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/4/4 6:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.016 | 0.100 | | 3.30E+01 | | 9.02E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/4 11:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.100 | | 3.28E+01 | | 8.79E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/4 18:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.018 | 0.100 | | 3.26E+01 | | 8.86E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/5 0:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.018 | 0.100 | | 3.24E+01 | | 8.76E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/5 6:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.018 | 0.100 | | 3.21E+01 | | 8.67E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/5 12:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.100 | | 3.19E+01 | | 8.58E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/5 18:00 | -1500 | -2100 | -0.014 | -0.016 | 0.100 | | 3.17E+01 | | 8.49E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/6 0:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.023 | 0.100 | | 3.15E+01 | | 8.39E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/6 6:00 | -1450 | -2100 | -0.016 | -0.020 | 0.100 | | 3.13E+01 | | 8.33E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/6 12:00 | -1500 | -2100 | -0.016 | -0.018 | 0.100 | | 3.11E+01 | | 8.25E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/6 18:00 | -1500 | -2100 | -0.014 | -0.018 | 0.100 | | 3.10E+01 | | 8.17E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/7 0:00 | -1500 | -2050 | -0.011 | -0.018 | 0.100 | | 3.08E+01 | | 8.09E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/7 6:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.025 | 0.100 | | 3.06E+01 | | 8.01E-01 | | | |
| 2011/4/7 12:00 | -1500 | -2050 | -0.009 | -0.016 | 0.100 | | 3.05E+01 | | 7.94E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/7 18:00 | -1500 | -2050 | -0.011 | -0.014 | 0.100 | | 3.03E+01 | | 7.87E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/7 19:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.100 | | | | | | 0.080 | |
| 2011/4/7 19:20 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/7 19:40 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/7 20:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/7 20:30 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.014 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/7 21:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.016 | 0.100 | | | | | | 0.070 | |
| 2011/4/7 21:30 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.016 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/7 22:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.016 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/8 0:00 | -1500 | -2100 | -0.009 | -0.014 | 0.100 | | 3.10E+01 | | 7.81E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/8 3:00 | -1500 | -2100 | -0.011 | -0.016 | 0.100 | | 3.00E+01 | | 7.72E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/8 6:00 | -1500 | -2100 | -0.016 | -0.018 | 0.100 | | 2.99E+01 | | 7.75E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/8 9:00 | -1500 | -2050 | -0.014 | -0.018 | 0.100 | | | | | | | |
| 2011/4/8 12:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.100 | | 2.94E+01 | | 7.65E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/8 15:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.018 | 0.095 | | 2.96E+01 | | 7.59E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/8 18:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.095 | | 2.96E+01 | | 7.58E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/8 21:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.095 | | 2.95E+01 | | 7.54E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/9 0:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.095 | | 2.94E+01 | | 7.51E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/9 3:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.023 | 0.095 | | 2.94E+01 | | 7.50E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/9 6:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.023 | 0.095 | | 2.93E+01 | | 7.48E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/9 9:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.023 | 0.095 | | 2.93E+01 | | 7.46E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/9 12:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.095 | | 2.92E+01 | | 7.43E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/9 16:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.025 | 0.090 | | 2.91E+01 | | 7.42E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/9 18:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.027 | 0.095 | | 2.91E+01 | | 7.41E-01 | | 0.070 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/4/9 20:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.025 | 0.095 | | 2.91E+01 | | 7.41E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/9 22:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.095 | | 2.90E+01 | | 7.40E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/10 0:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.090 | | 2.90E+01 | | 7.39E-01 | | 0.077 | |
| 2011/4/10 2:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.090 | | 2.90E+01 | | 7.39E-01 | | 0.077 | |
| 2011/4/10 4:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.090 | | 2.90E+01 | | 7.38E-01 | | 0.077 | |
| 2011/4/10 6:00 | -1450 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.095 | | 2.90E+01 | | 7.37E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/10 8:00 | -1450 | -2050 | -0.018 | -0.025 | 0.095 | | 2.89E+01 | | 7.35E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/10 10:00 | -1450 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.095 | | 2.89E+01 | | 7.34E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/10 12:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.095 | | 2.85E+01 | | 7.32E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/10 14:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.095 | | 2.86E+01 | | 7.31E-01 | | 0.095 | |
| 2011/4/10 16:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.095 | | 2.87E+01 | | 7.30E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/10 18:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.025 | 0.095 | | 2.87E+01 | | 7.28E-01 | | 0.110 | |
| 2011/4/10 20:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.025 | 0.090 | | 2.86E+01 | | 7.27E-01 | | 0.110 | |
| 2011/4/10 22:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.025 | 0.090 | | 2.86E+01 | | 7.26E-01 | | 0.095 | |
| 2011/4/11 0:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.090 | | 2.86E+01 | | 7.25E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/11 2:00 | -1500 | -2050 | -0.025 | -0.027 | 0.090 | | 2.86E+01 | | 7.24E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/11 4:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.090 | | 2.85E+01 | | 7.22E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/11 6:00 | -1500 | -2050 | -0.025 | -0.029 | 0.090 | | 2.85E+01 | | 7.21E-01 | | 0.110 | |
| 2011/4/11 12:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.023 | 0.095 | | 2.84E+01 | | 7.17E-01 | | 0.120 | |
| 2011/4/11 18:30 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.095 | 0.105 | 2.80E+01 | | 6.92E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/12 0:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.025 | 0.090 | 0.000 | 2.81E+01 | | 6.85E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/12 6:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.090 | | 2.81E+01 | | 6.81E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/12 13:00 | -1500 | -2100 | -0.027 | -0.027 | 0.085 | | 2.74E+01 | | 6.72E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/12 15:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.095 | | 2.77E+01 | | 6.72E-01 | | 0.070 | |
| 2011/4/12 18:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.020 | 0.095 | | 2.78E+01 | | 6.70E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/12 23:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.025 | 0.095 | | 2.79E+01 | | 6.63E-01 | | 0.085 | |
| 2011/4/13 6:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.023 | 0.095 | | 2.79E+01 | | 6.56E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/13 12:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.020 | 0.095 | | 2.79E+01 | | 6.53E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/13 18:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.018 | 0.095 | | 2.78E+01 | | 6.48E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/14 0:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.020 | 0.095 | | 2.77E+01 | | 6.45E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/14 6:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.021 | 0.095 | | 2.76E+01 | | 6.41E-01 | | 0.080 | |
| 2011/4/14 12:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.021 | 0.090 | | 2.74E+01 | | 6.37E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/14 18:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.020 | 0.090 | | 2.73E+01 | | 6.33E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/15 0:00 | -1450 | -2050 | -0.018 | -0.023 | 0.090 | | 2.71E+01 | | 6.29E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/15 6:00 | -1450 | -2050 | -0.018 | -0.025 | 0.090 | | 2.70E+01 | | 6.24E-01 | | 0.090 | |
| 2011/4/15 12:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.023 | 0.090 | | 2.69E+01 | | 6.20E-01 | | 0.100 | |
| 2011/4/15 18:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.023 | 0.090 | | 2.68E+01 | 3.04E+01 | 6.16E-01 | 5.62E+01 | 0.100 | |
| 2011/4/16 0:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.023 | 0.085 | | 2.66E+01 | 3.02E+01 | 6.12E-01 | 7.00E+01 | 0.080 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/4/16 6:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.023 | 0.090 | | 2.65E+01 | 3.01E+01 | 6.08E-01 | 1.33E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/16 12:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.025 | 0.090 | | 2.64E+01 | 3.00E+01 | 6.08E-01 | 1.35E+02 | 0.090 | |
| 2011/4/16 18:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.085 | | 2.63E+01 | 2.99E+01 | 6.11E-01 | 1.27E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/17 0:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.085 | | 2.62E+01 | 2.98E+01 | 6.08E-01 | 1.13E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/17 6:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.085 | | 2.61E+01 | 2.96E+01 | 6.05E-01 | 1.18E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/17 12:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.085 | | 2.60E+01 | 2.95E+01 | 6.00E-01 | 1.21E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/17 18:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.085 | | 2.59E+01 | 2.94E+01 | 5.97E-01 | 1.08E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/18 0:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.027 | 0.085 | | 2.58E+01 | 2.93E+01 | 5.92E-01 | 1.08E+02 | 0.060 | |
| 2011/4/18 6:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.029 | 0.085 | | 2.57E+01 | 2.92E+01 | 5.80E-01 | 1.01E+02 | 0.100 | |
| 2011/4/18 12:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.032 | 0.085 | | 2.56E+01 | 2.91E+01 | 5.84E-01 | 1.01E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/18 13:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.032 | 0.085 | | 2.56E+01 | 2.91E+01 | 5.84E-01 | 1.01E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/18 18:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.027 | 0.085 | | 2.55E+01 | 2.90E+01 | 5.78E-01 | 8.54E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/19 0:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.029 | 0.085 | | 2.54E+01 | 2.89E+01 | 5.71E-01 | 9.72E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/19 6:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.029 | 0.085 | | 2.53E+01 | 2.88E+01 | 5.68E-01 | 1.14E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/19 12:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.029 | 0.085 | | 2.53E+01 | 2.87E+01 | 5.65E-01 | 1.08E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/19 18:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.027 | 0.080 | | 2.52E+01 | 2.86E+01 | 5.64E-01 | 9.92E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/20 0:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.027 | 0.080 | | 2.51E+01 | 2.85E+01 | 5.60E-01 | 8.93E+01 | 0.100 | |
| 2011/4/20 6:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.029 | 0.080 | | 2.50E+01 | 2.84E+01 | 5.55E-01 | 1.05E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/20 12:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.029 | 0.080 | | 2.49E+01 | 2.83E+01 | 5.51E-01 | 1.03E+02 | 0.090 | |
| 2011/4/20 18:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.029 | 0.080 | | 2.48E+01 | 2.81E+01 | 5.47E-01 | 1.01E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/21 0:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.029 | 0.080 | | 2.47E+01 | 2.81E+01 | 5.42E-01 | 1.08E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/21 6:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.029 | 0.080 | | 2.46E+01 | 2.80E+01 | 5.38E-01 | 1.09E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/21 12:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.025 | 0.085 | | 2.46E+01 | 2.79E+01 | 5.34E-01 | 1.14E+02 | 0.050 | |
| 2011/4/21 18:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.090 | | 2.45E+01 | 2.78E+01 | 5.30E-01 | 1.20E+02 | 0.065 | |
| 2011/4/22 0:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.023 | 0.085 | | 2.44E+01 | 2.77E+01 | 5.26E-01 | 1.32E+02 | 0.072 | |
| 2011/4/22 6:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.027 | 0.085 | | 2.43E+01 | 2.76E+01 | 5.22E-01 | 1.37E+02 | 0.065 | |
| 2011/4/22 12:00 | -1500 | -2050 | -0.023 | -0.027 | 0.085 | | 2.42E+01 | 2.75E+01 | 5.19E-01 | 1.36E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/22 18:00 | -1500 | -2050 | -0.027 | -0.034 | 0.085 | | 2.41E+01 | 2.74E+01 | 5.17E-01 | 1.35E+02 | 0.060 | |
| 2011/4/23 0:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.027 | 0.085 | | 2.41E+01 | 2.73E+01 | 5.16E-01 | 1.32E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/23 6:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.027 | 0.080 | | 2.40E+01 | 2.70E+01 | 5.12E-01 | 1.35E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/23 12:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.025 | 0.080 | | 2.39E+01 | 2.68E+01 | 5.09E-01 | 1.36E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/23 18:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.023 | 0.080 | | 2.38E+01 | 2.67E+01 | 5.06E-01 | 1.28E+02 | 0.100 | |
| 2011/4/24 0:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.020 | 0.080 | | 2.37E+01 | 2.66E+01 | 5.03E-01 | 1.26E+02 | 0.100 | |
| 2011/4/24 6:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.080 | | 2.36E+01 | 2.65E+01 | 5.00E-01 | 1.10E+02 | 0.100 | |
| 2011/4/24 12:00 | -1500 | -2050 | -0.018 | -0.025 | 0.080 | | 2.36E+01 | 2.65E+01 | 4.97E-01 | 1.15E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/24 18:00 | -1500 | -2050 | -0.020 | -0.025 | 0.080 | | 2.35E+01 | 2.64E+01 | 4.96E-01 | 1.07E+02 | 0.070 | |
| 2011/4/25 0:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.027 | 0.080 | | 2.34E+01 | 2.63E+01 | 4.93E-01 | 1.19E+02 | 0.060 | |
| 2011/4/25 6:00 | -1450 | -2100 | -0.020 | -0.027 | 0.080 | | 2.33E+01 | 2.62E+01 | 4.90E-01 | 1.03E+02 | 0.060 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の現象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | GAMS D/W(B) (Sv/h) | GAMS S/C(A) (Sv/h) | GAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/4/25 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.080 | | 2.32E+01 | 2.61E+01 | 4.89E-01 | 9.41E+01 | 0.050 | |
| 2011/4/25 17:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.025 | 0.080 | | 2.32E+01 | 2.60E+01 | 4.86E-01 | 9.86E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/25 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.080 | | 2.31E+01 | 2.60E+01 | 4.83E-01 | 1.05E+02 | 0.050 | |
| 2011/4/26 5:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.025 | 0.080 | | 2.30E+01 | 2.59E+01 | 4.80E-01 | 1.04E+02 | 0.060 | |
| 2011/4/26 11:00 | -1500 | -2050 | -0.016 | -0.025 | 0.080 | | 2.29E+01 | 2.58E+01 | 4.77E-01 | 7.64E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/26 17:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.025 | 0.080 | | 2.28E+01 | 2.57E+01 | 4.76E-01 | 1.06E+02 | 0.080 | |
| 2011/4/26 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.027 | 0.075 | | 2.27E+01 | 2.56E+01 | 4.74E-01 | 5.77E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/27 5:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.023 | 0.080 | | 2.27E+01 | 2.56E+01 | 4.72E-01 | 4.33E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/27 11:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.025 | 0.075 | | 2.26E+01 | 2.55E+01 | 4.70E-01 | 4.59E+01 | 0.060 | |
| 2011/4/27 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.075 | | 2.25E+01 | 2.54E+01 | 4.67E-01 | 4.33E+01 | 0.050 | |
| 2011/4/27 23:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.075 | | 2.25E+01 | 2.53E+01 | 4.65E-01 | 4.19E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/28 5:00 | -1500 | -2100 | -0.016 | -0.020 | 0.075 | | 2.24E+01 | 2.52E+01 | 4.63E-01 | 4.08E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/28 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.075 | | 2.23E+01 | 2.52E+01 | 4.61E-01 | 3.97E+01 | 0.040 | |
| 2011/4/28 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.075 | | 2.23E+01 | 2.51E+01 | 4.60E-01 | 3.83E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/28 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.075 | | 2.22E+01 | 2.50E+01 | 4.58E-01 | 3.74E+01 | 0.060 | |
| 2011/4/29 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.023 | 0.075 | | 2.21E+01 | 2.49E+01 | 4.54E-01 | 3.59E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/29 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.023 | 0.075 | | 2.21E+01 | 2.48E+01 | 4.52E-01 | 3.71E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/29 17:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.075 | | 2.20E+01 | 2.48E+01 | 4.49E-01 | 3.61E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/29 23:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.023 | 0.075 | | 2.20E+01 | 2.47E+01 | 4.47E-01 | 3.85E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/30 5:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.025 | 0.075 | | 2.19E+01 | 2.46E+01 | 4.44E-01 | 4.52E+01 | 0.070 | |
| 2011/4/30 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.075 | | 2.18E+01 | 2.46E+01 | 4.42E-01 | 4.58E+01 | 0.080 | |
| 2011/4/30 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.075 | | 2.18E+01 | 2.45E+01 | 4.39E-01 | 4.49E+01 | 0.030 | |
| 2011/4/30 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.075 | | 2.17E+01 | 2.44E+01 | 4.37E-01 | 4.62E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/1 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.075 | | 2.17E+01 | 2.44E+01 | 4.34E-01 | 4.64E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/1 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.075 | | 2.16E+01 | 2.43E+01 | 4.32E-01 | 4.22E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/1 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.075 | | 2.16E+01 | 2.42E+01 | 4.31E-01 | 4.33E+01 | 0.042 | |
| 2011/5/1 23:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.018 | 0.070 | | 2.15E+01 | 2.42E+01 | 4.29E-01 | 3.98E+01 | 0.045 | |
| 2011/5/2 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.070 | | 2.14E+01 | 2.41E+01 | 4.27E-01 | 3.91E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/2 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.070 | | 2.14E+01 | 2.41E+01 | 4.26E-01 | 4.13E+01 | 0.042 | |
| 2011/5/2 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.070 | | 2.13E+01 | 2.40E+01 | 4.25E-01 | 4.33E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/2 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.070 | | 2.13E+01 | 2.39E+01 | 4.23E-01 | 4.50E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/3 5:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.070 | | 2.12E+01 | 2.39E+01 | 4.21E-01 | 4.35E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/3 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.070 | | 2.12E+01 | 2.38E+01 | 4.19E-01 | 4.72E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/3 17:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.016 | 0.070 | | 2.11E+01 | 2.37E+01 | 4.17E-01 | 4.94E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/3 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.016 | 0.065 | | 2.10E+01 | 2.37E+01 | 4.15E-01 | 4.63E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/4 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.10E+01 | 2.36E+01 | 4.13E-01 | 5.34E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/4 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.065 | | 2.09E+01 | 2.36E+01 | 4.11E-01 | 5.58E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/4 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.065 | | 2.09E+01 | 2.35E+01 | 4.10E-01 | 5.97E+01 | 0.050 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/5/4 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.08E+01 | 2.35E+01 | 4.08E-01 | 6.97E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/5 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.07E+01 | 2.34E+01 | 4.06E-01 | 7.66E+01 | 0.050 | |
| 2011/5/5 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.07E+01 | 2.33E+01 | 4.05E-01 | 8.35E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/5 17:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.06E+01 | 2.33E+01 | 4.03E-01 | 9.52E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/5 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.06E+01 | 2.32E+01 | 4.02E-01 | 1.06E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/6 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.065 | | 2.05E+01 | 2.32E+01 | 4.00E-01 | 1.18E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/6 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.065 | | 2.05E+01 | 2.31E+01 | 3.99E-01 | 1.30E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/6 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.065 | | 2.04E+01 | 2.30E+01 | 3.97E-01 | 1.37E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/6 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.065 | | 2.04E+01 | 2.30E+01 | 3.95E-01 | 1.33E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/7 5:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.065 | | 2.03E+01 | 2.29E+01 | 3.93E-01 | 1.30E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/7 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.065 | | 2.03E+01 | 2.29E+01 | 3.91E-01 | 1.35E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/7 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.060 | | 2.03E+01 | 2.28E+01 | 3.90E-01 | 1.45E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/7 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.060 | | 2.01E+01 | 2.27E+01 | 3.88E-01 | 1.48E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/8 5:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.060 | | 2.01E+01 | 2.27E+01 | 3.86E-01 | 1.48E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/8 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.060 | | 2.00E+01 | 2.26E+01 | 3.86E-01 | 1.40E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/8 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.060 | | 2.00E+01 | 2.26E+01 | 3.84E-01 | 1.38E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/8 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.060 | | 2.00E+01 | 2.25E+01 | 3.83E-01 | 1.32E+02 | 0.050 | |
| 2011/5/9 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.060 | | 1.99E+01 | 2.25E+01 | 3.82E-01 | 1.28E+02 | 0.055 | |
| 2011/5/9 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.060 | 0.190 | 1.99E+01 | 2.24E+01 | 3.80E-01 | 1.24E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/9 17:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.060 | | 1.98E+01 | 2.23E+01 | 3.79E-01 | 1.22E+02 | 0.035 | |
| 2011/5/9 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.014 | 0.060 | | 1.98E+01 | 2.23E+01 | 3.78E-01 | 1.18E+02 | 0.036 | |
| 2011/5/10 5:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.060 | | 1.97E+01 | 2.22E+01 | 3.76E-01 | 1.17E+02 | 0.035 | |
| 2011/5/10 11:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.060 | | 1.97E+01 | 2.22E+01 | 3.76E-01 | 1.20E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/10 17:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.016 | 0.055 | | 1.96E+01 | 2.21E+01 | 3.74E-01 | 1.13E+02 | 0.035 | |
| 2011/5/10 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.018 | 0.060 | | 1.96E+01 | 2.21E+01 | 3.72E-01 | 1.10E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/11 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.060 | | 1.95E+01 | 2.20E+01 | 3.70E-01 | 1.06E+02 | 0.035 | |
| 2011/5/11 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.060 | | 1.95E+01 | 2.20E+01 | 3.68E-01 | 1.01E+02 | 0.037 | |
| 2011/5/11 17:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.060 | | 1.95E+01 | 2.19E+01 | 3.69E-01 | 1.02E+02 | 0.040 | |
| 2011/5/11 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.060 | | 1.94E+01 | 2.19E+01 | 3.68E-01 | 9.85E+01 | 0.060 | |
| 2011/5/12 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.055 | | 1.94E+01 | 2.18E+01 | 3.67E-01 | 9.29E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/12 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.055 | | 1.93E+01 | 2.17E+01 | 3.66E-01 | 9.02E+01 | 0.035 | |
| 2011/5/12 17:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.055 | | 1.93E+01 | 2.16E+01 | 3.64E-01 | 8.78E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/12 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.055 | | 1.92E+01 | 2.16E+01 | 3.63E-01 | 8.58E+01 | 0.045 | |
| 2011/5/13 5:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.018 | 0.055 | | 1.92E+01 | 2.15E+01 | 3.61E-01 | 8.24E+01 | 0.030 | |
| 2011/5/13 11:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.016 | 0.055 | | 1.91E+01 | 2.15E+01 | 3.60E-01 | 8.17E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/13 17:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.016 | 0.055 | | 1.91E+01 | 2.15E+01 | 3.58E-01 | 8.02E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/13 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.055 | | 1.90E+01 | 2.14E+01 | 3.57E-01 | 7.70E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/14 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.018 | 0.055 | | 1.90E+01 | 2.14E+01 | 3.56E-01 | 7.21E+01 | 0.040 | |

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | GAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量(mSv/h) | 備考 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 2011/5/14 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.055 | | 1.90E+01 | 2.13E+01 | 3.53E-01 | 7.61E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/14 17:00 | -1500 | -2100 | -0.025 | -0.018 | 0.055 | | 1.89E+01 | 2.13E+01 | 3.52E-01 | 7.28E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/14 23:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.055 | | 1.89E+01 | 2.12E+01 | 3.50E-01 | 7.19E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/15 5:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.055 | | 1.88E+01 | 2.12E+01 | 3.49E-01 | 7.00E+01 | 0.040 | |
| 2011/5/15 11:00 | -1500 | -2100 | -0.023 | -0.020 | 0.055 | | 1.88E+01 | 2.11E+01 | 3.47E-01 | 6.84E+01 | 0.030 | |
| 2011/5/15 17:00 | -1500 | -2100 | -0.018 | -0.020 | 0.055 | | 1.88E+01 | 2.11E+01 | 3.47E-01 | 6.58E+01 | 0.030 | |
| 2011/5/15 23:00 | -1500 | -2100 | -0.020 | -0.020 | 0.055 | | 1.87E+01 | 2.10E+01 | 3.45E-01 | 6.50E+01 | 0.030 | |
| | | | | | | | 計器不良 | | | | | |