

様式-1

福島第一原子力発電所 1・2号機

当直長引継日誌 (1/4)

## 当 直 長 引 継 日 誌

赤文字は未確定

				[確認] 原子炉主任技術者
平成 23年 3月 11日 金曜日 21時 00分 1直 A班				[確認] 次直 当直長
				[作成・承認] 当直長
12名(直員) 出勤 一名(研修指導員) 1名(研修生)		適用する 組織表No.  172	休 務  代 務	応 援  別紙参照
1号機	発電機出力	0MWe	原子炉の状態	運転・起動・ <span style="border: 1px solid black;">高温停止</span> ・冷温停止・燃料交換
2号機	発電機出力	0MWe	原子炉の状態	運転・起動・ <span style="border: 1px solid black;">高温停止</span> ・冷温停止・燃料交換
記 事				
1号機				
1. 運転状況				
(1) 原子炉停止中				
(2) 警報「SEISMIC TRIP」発生 14:46				
(3) 原子炉自動スクラム・主タービン自動停止(宮城県沖地震発生) 14:46				
(4) 原子炉の状態「運転」→「高温停止」 14:47				
(5) 全制御棒全挿入 14:47				
(6) MSIV 全閉 14:47				
(7) D/GIA/1B 自動起動/ 1Bトリップ 14:47/15:37				
(8) 原子炉モードスイッチ「運転」→「停止」 14:52				
(9) 原子炉未臨界 15:02				
(10) トーラスクーリング(A系)イン/(B系)イン 15:07/15:10				
(11) 全交流電源喪失 15:37				

様式-1

福島第一原子力発電所 1・2号機

平成 23年 3月 11日 金曜日(1直)

当直長引継日誌(2/4)

(1号機)		
2. 保安規定の遵守状況		
(1) 保安規定第17条(地震・火災等発生時の処置)		
・震度5弱以上の地震発生に伴い運転管理部長報告		14:50
(2) 保安規定第76条(異常発生時の基本的な対応)		
・原子炉自動スクラム発生に伴い運転管理部長報告		14:50
(3) 保安規定第77条(異常時の処置)		
・「原子炉がスクラムした場合の運転操作基準」に則り実施		14:46
(4) 保安規定第113条(通報)		
・原子力災害特別措置法第10条第1項特定事象(全交流電源喪失)発生に伴い運転管理部長報告		
		15:41
・原子力災害特別措置法第15条第1項特定事象(全給水喪失)発生に伴い運転管理部長報告		
		16:36 /解除報告 16:45
・原子力災害特別措置法第15条第1項特定事象(全給水喪失)発生に伴い運転管理部長報告		
		17:07
3. 定例試験		
(1) MTb保安装置試験	合格	09:42~09:52
(2) 密封油系試験	合格	10:37~10:50
4. 作業依頼・不適合		
なし		
5. 廃棄物処理設備の状況		
特記事項なし		

様式-1