

様式-2

福島第一原子力発電所 3号機

当直員引継日誌

当直員引継日誌(1/3)

平成23年3月11日 金曜日		1直 A班		[承認] 当直長		
引継者(作成者)名	(A班)					
引受者名	(E班)					
原子炉の状態	運 転 ・ 起 動 ・ 高 温 停 止 ・ 冷 温 停 止 ・ 燃 料 交 換					
運 転 状 況	原子炉熱出力	2378 MWt	C/D差圧	200 KPa	PLR-A	PLR-B
	発電機出力	793.2 MWe	HFF差圧	92 KPa	速度	88.3 % 88.3 %
	炉心流量	31170 T/H	炉水電導度	0.06 μs/cm	頂部	28~44 μm 24~36 μm
	復水器真空	4.76 KPa・abs	RCW温度	18.3 °C	X	43 μm 54 μm
	D/W・HVHドレ	— L/min	TCW温度	16.9 °C	Y	30 μm 59 μm
	D/W圧力	5.31 KPa	循環水温度	7.0 °C		
	S/CLレベル	-0.1 cm	CSTレベル	66.1 %		
		(採取時刻:20時00分)				
LCOに係わるインターロック 除外の有無	なし					
定 例 試 験 ・ 定 例 切 替 の 実 施 状 況	実施時間	内 容		結 果	状 況	
		<定例試験、定例切替操作>				
		スラスト摩耗検出装置試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
		タービンスタートリップソレノイド弁試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
		非常用密封油ポンプ自動起動試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
		密封油差圧警報試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
		RFP-T油ポンプ自動起動試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
		自動オンロ動作試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
		OLR受信装置、抑制表示灯試験		合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
				合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
				合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
				合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
				合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
				合格・不合格	良好・要注意・継続中・中止	
	備 考	なし				