

【取扱い厳重注意】

そこの火は自然鎮火したのではなかったですか。水かけましたか。

○質問者 私が聞いたのだと、800mだか、何mだか、ホースをつないだと聞きました。確かかどうか
わからないけれども、それで私は、地方との、周りとの関係がすごくよくなっていると。

○回答者 1つは、柏崎は線量などはないではないですか。要するに、単純に地震だけですから、今回
の福島第一のように避難区域だとかになっていませんから。

○質問者 それが一番大きい。

○回答者 大きいと思いますよ。ですから、避難区域になっている中で、広域の消防だとかが動けるの
かということですね。

○質問者 水素爆発なり何なりが起こって、外に放射線が出ているとみんながわかるまでの間の時間は、
今、そのことを考えて、みんなが動こうとした時期なんではないかと思うんです。もしあれば、そうだ
とすると、そういう時間は、例えば、地震が起こった直後から何かがあれば、それだけのパイプを布設
してしまうとか、何をするとかいうことはやるのではないかと思って、外で私は勝手に自分では見てい
たんですけども、水が欲しいときとなるだろうから、そうだったら、何はともあれ外との間のパイ
プラインをつくってしまえという指示をどこかで出したのかなと思っていたんですが、パイプラインを
何でもいいからつくってくれと、そんなことまでは頭が動かないのか、それとも言っても、先ほどのよ
うに。

○回答者 それはわかりません。私はこの中にいましたので、外からどういう動きをしていたかはち
っともわからないので、結果として何もしてくれなかったということしかわからない。途中で何かして
くれようとしていたのかどうか、一切わかりません。

○質問者 わかりました。私はそこまでいいです。

○回答者 逆に被害妄想になっているんですよ。結果としてだれも助けに来なかったではないかとい
うことなんです。済みません、自分の感情を言っておきますけれども、本店にしても、どこにしても、こ
れだけの人間でこれだけのあれをしているのにもかかわらず、実質的な、効果的なレスキューが何もな
いという、ものすごい恨みつらみが残っていますから。

○質問者 それは誠にそうだ。結果としてだれも助けに来てくれなかった。

○回答者 後でまたお話が出ますが、消防隊とか、レスキューだとか、いらっしやっただんですけども、
これは余り効果がなかったということだけはつけ加えておきます。

○質問者 3月13日は、3号機でベントの操作をされて、注水も淡水、そして海水ということで、3
号機についてはされて、1号機は12時に爆発後、ずっと海水を継続的に、一時中断する時期もあ
るんでしょうけれども、継続的に注入されると。2号機はRCICが回っているという状況で3月13日
の夜を迎えて、15条通報の、これは手書きで41と書いてある15条40報というものがあまして、1
9時10分発信になっている。そこには、手書きで、現在のプラント状況ということで、次のページに
またプラントの関連パラメータというのがあって、これが13日の18時45分現在という表で、そこに
それぞれプラントのパラの数値がずっと記載されていて、ずっと下がって、放射能測定結果というところ
があると思うんです。下から2つ目の升ですね。そこを見ると、放射線量などをモニタリングした結
果などの記載があって、そこにヨウ素検出というので、検出限界値以下というのがございます。これが
正門付近、17時16分ころと書いてあるんですが、この次のところの41報でまた同じようにプラント