



- (A) ルート：6.9kV の AC 電源を融通する。
 (DC 電源が使用できる場合のみ M/C 操作可)
- (B) ルート：480V の AC 電源を融通する。
 (MCC を手動操作、また、通常時 MCC は開とし
 施錠管理することとした)

☁ : 追設部分

図一2.6 電源の融通 (1~6号炉, 概念図)