



高圧注水	RCIC	手動起動 (15:54) 以降、起動、停止、再始動 (0:16) 自動隔離	D	4号機 原子炉冷温停止 (7:15)
	HPCS	手動起動 注水開始 注水停止 (11:17) (12:32) (13:48) 以降、起動、停止を繰り返し、適宜注水を実施		
減圧	SRV	原子炉 減圧開始 (15:46) 以降、開閉を繰り返し炉圧制御 (以降) いても適宜開閉を繰り返し炉圧制御	C	
低圧注水	MUWC	注水開始 (0:16) S/Cブレイ 実施 (7:25) 注水終了 (17:25)	E	F
	MUWP	注水開始 (0:16) S/C冷却 実施 (9:28) 注水終了 (22:14)		
除熱	RHR	RHR(B) 手動起動 (15:36) 自動停止 (15:41) RHR(A) 手動起動 (15:37) 手動停止 (15:38)		
		RHR(B) 手動起動 (15:36) 自動停止 (15:41) RHR(C) 手動起動 (11:00) 手動停止 (13:07) (14:56) EECW: 非常用予備電源設備冷却系 (15:42) (16:02) (18:58)		
格納容器ベント		ベントライン ベントライン 構成開始 (11:44) 構成完了 (11:52)		