

Fax 3033'

13

様式8-1 (1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成 23 年 3 月 12 日 (第 報)
 発信時刻 3 時 33 分
 (第 15 条-12報)

経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田昌郎
 連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101(代)
 (G)

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情報を通報します。

原子力事業所の名称及び場所
 名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所
 (事業区分: 電気事業)
 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原2-2

特定事象の発生箇所
 福島第一原子力発電所 第三号炉 1-2号機

特定事象の発生時刻
 平成23年3月11日16時36分 (24時間表示)

発生した特定事象の概要	特定事象の種類	⑥非常用炉心冷却装置注水不能 原子力緊急事態に該当 (☑する, ☐しない)
	想定される原因	☐特定 _____ ☐調査中
	検出された放射線量の状況, 検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等	3/12 2時50分現在のプラント運転状況 1号機 原子炉圧力 0.84MPa 原子炉水位 (A) TAF+130cm D/W圧力 0.84MPa (B) TAF+50cm 2号機 RCICポンプが運転していること確認 原子炉圧力 5.64MPa 原子炉水位 TAF+3600mm RCIC水位 6.0MPa *2号機はD/Wバントした場合の線量評価は待機中を通り

その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)	被ばく者の状況 不明 ☐無 ☐有: 被ばく者 _____ 名 要救助者 _____ 名 汚染拡大の有無 ☐無 ☐有: _____
	気象情報 (確認時刻 時 分)	・天候: _____ 別紙参照 ・風向: 方位 _____ ・風速: _____ m/s ・大気安定度: _____

周辺環境への影響	☐無 ☐有: _____
応急措置