

連絡済

16:50 FAX 済

FAX 16:37

62

防災課 連絡済

様式 8-1 (1/4)

1F-61

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成 23 年 3 月 14 日 (第 報)

発信時刻 16 時 37 分

(第 15 条-6/報)

経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

通報者名 福島第一原子力発電所長 吉田 昌郎

連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101(代)

( G )

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情報を通報します。

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 原子力事業所の名称及び場所      | 名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所<br>(事業区分: 電気事業)<br>場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22 |  |
| 特定事象の発生箇所          | 福島第一原子力発電所 第 号炉   |  |
| 特定事象の発生時刻          | 平成 23 年 3 月 14 日 16 時 36 分 (24時間表示)                               |  |
| 発生した特定事象の概要        | 特定事象の種類   | ② 非常用炉心冷却装置注水不能<br>原子力緊急事態に該当 (□する, □しない)  |
|                    | 想定される原因   | □特定 <input type="checkbox"/> 調査中 <input type="checkbox"/>  |
| その他特定事象の把握に参考となる情報 | 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等                           | 2号機は本日 16時34分に 原子炉の減圧操作を行うとともに海水の注入作業を開始。<br>原3炉水位: ±0.0m (燃料域) 原3炉圧力: 6.998MPa<br>格納容器圧力: 0.42MPa |
|                    | 被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)                                       | 被ばく者の状況 確認中<br>□無<br>□有: 被ばく者 名 要救助者 名<br>汚染拡大の有無<br>□無<br>□有:                                     |
|                    | 気象情報 (確認時刻 時 分)   | ・天候 :<br>・風向 : 方位<br>・風速 : m/s<br>・大気安定度 :   |
|                    | 周辺環境への影響  | □無<br>□有: 確認中  |
| 応急措置               |   |  |