

2711

6

様式8-1 (1/4)

異常事態連絡様式 (第2報以降) (原子炉施設)

※各項目について、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

平成 23 年 3 月 11 日 (第 報)	
発信時刻 時 分 (第 15 条-5 報)	
経済産業大臣, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿	
通報者名 福島第一原子力発電所長	
連絡先 (原子力防災管理者) 0240-32-2101(代)	
(G)	
特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情報を通報します。	
原子力事業所の名称及び場所	名称: 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (事業区分: 電気事業) 場所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所	福島第一原子力発電所 第 号炉
特定事象の発生時刻	平成 23 年 3 月 11 日 時 分 (24時間表示)
発生した特定事象の概要	特定事象の種類
	想定される原因
	検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状況等
その他特定事象の把握に参考となる情報	被ばく者の状況及び汚染拡大の有無 (確認時刻 時 分)
	気象情報 (確認時刻 時 分)
	周辺環境への影響
	応急措置

原子力緊急事態に該当 (する, しない)

特定 調査中

この際において、原子炉水位が不明であり、RCIC系により原子炉への注入状況も確認できないため、原子炉水位が TAE に到達する可能性がある。そのため、地域住民に対し、避難よう自治体へ要請をのし、準備を促しております。

*TAE: 有効燃料頂部

被ばく者の状況 無 不明

有: 被ばく者 名 要救助者 名

汚染拡大の有無 無 有:

・天候: 晴 曇

・風向: 方位 北 西

・風速: m/s 0 別紙参照

・大気安定度: 安定 不安定

周辺環境への影響 無 有: