日付	3/11	3/12	3/13
	14:00	0:00 12:00	0:00
RCIC関連	16:03RCIC手動起動	11:36RCIC自動停止 ~再起動操作 <mark>▽</mark>	5:08RCIC再起動操作 ▽
RCIC真空ポンプ		12:55真空ポンプ 停止を確認	<u>←</u> 3:37真空ポンプ起動
RCIC復水ポンプ			操作するも起動せず
監視計器関連			
AM盤温度記録計		19時過 チャート	ぎ 記録停止
AM盤水位計			示停止
主盤原子炉水位計			示停止(A系/B系の など詳細は不明)
HPCI関連		12:35HPCI自動起動 ▽	2:42HPCI手動停止
HPCI真空ポンプ			」いつ止まった かは記録なし
HPCI復水ポンプ			□ □ 4:06復水ポンプの 電源OFF
HPCI補助油ポンプ			3:39手動停止
SRV電磁弁	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	炉圧約7MPaで 7MPaで維持 2:45全SRVの操作スイッチを開持 したものの炉圧は減圧せず	挙動は不明 ◆◆◆◆◆ 9時頃 原子炉

図 5 直流電源負荷の運転状況概略図